

# Revideringsblad 2021 – SBF 1007:5

## Norm Behörig ingenjör brandlarm

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 1007:5 och gäller från 2021-01-01. Revideringar/tillägg är markerade med ett streck i marginalen.

### 4.2 Utbildning

*Tillägg i första stycket.*

- 4.2.1** En BIB ska ha en allmän grundkompetens med godkänt slutbetyg från gymnasieskolan som motsvarar lägst Matematik 2b, Svenska 2 och Engelska 5. Dessutom godkänt slutbetyg i ett eller flera av ämnena Na 1, Bi 1, Fy 1 eller Ke 1.

Motsvarande grundkompetens kan även vara 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området brandlarm.

### 4.4 Kunskap om regler, standarder och föreskrifter

*SBF 500 tillagd i listan.*

- 4.4.2** BIB ska ha kännedom om senaste utgåvan av övriga relevanta regler, standarder och föreskrifter. Detta omfattar följande:

SBF 126	Regler för brandskydd i höglager
SBF 141	Anvisningar för besiktningsman
SBF 1003	Norm Besiktningsfirma brandskyddsanordningar
SBF 1008	Norm Anläggarfirma brandlarm
SBF 1021	Anvisningar för orienterings- och serviceritning för brandlarmanläggning
SBF 500	Regler för gassläcksystem
SBF 502	Regler för utrymningslarm med talat meddelande
SRVFS 2007:1	Allmänna råd om brandvarnare i bostäder
BBR	Boverkets byggregler (kapitel 5:1, 5:2, 5:3 och 5:8)
AFS 2009:2	Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning
FTR 110	Särskilt villkor för automatisk brandlarmanläggning