

Revideringsblad 2023 – SBF 1020:5

Norm Anläggarfirma vattensprinkler

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 1020:5 och gäller från 2023-03-01.

4 Krav på anläggarfirma vattensprinkler

Kompletteras med ett avsnitt med tilläggskrav för de anläggarfirmer som installerar vattendim-system i enlighet med SBF 503.

4.8 Tilläggskrav för vattendimsystem

- 4.8.1 De anläggarfirmer som installerar vattendimsystem lågtryck i enlighet med SBF 503 Regler för vattendimsystem ska även uppfylla kraven i detta avsnitt.
- 4.8.2 Anläggarfirman ska vara huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal för vattendimma, vilket innebär att det ska finnas
- en projektör/konstruktör för vattendimma som innehar giltigt certifikat enligt SBF 2019 eller SBF 1018 med tilläggsklass D.
- Den sakkunniga personen på anläggarfirman ska granska och godkänna alla handlingar som efterdras för att anläggningen ska kunna uppfylla kraven i SBF 503 och ska skriva under anläggarityget, alternativt delegera detta till projektören/konstruktören för vattendimma.
- 4.8.3 Underhåll och reparation av vattendimsystem ska kunna utföras i enlighet med tillämpliga delar i avsnitt 4.4.
- 4.8.4 Tillgång till komponenter för vattendimsystem ska uppfylla tillämpligas krav i avsnitt 4.5.
- 4.8.5 Anläggarityg för vattendimsystem ska utfärdas i enlighet med tillämpliga delar i avsnitt 4.6.
- 4.8.6 Anläggarfirmans kvalitetsystem enligt avsnitt 4.7 ska även omfatta vattendimsystem.
- 4.8.7 Anläggarfirman ska arbeta kontinuerligt med området vattendimma. Anläggarfirman ska varje år utföra installationer med vattendimsystem.