

# Revideringsblad 2022 – SBF 502:1

## Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 502:1 och gäller från 2022-01-01. Revideringar är markerade med ett streck i marginalen

### 6.1 Komponenter

#### 6.1.5 Centralutrustning (CU)

*Förtydligande*

Centralutrustningar ska uppfylla kraven i SS-EN 54-16, och vara försedda med följande optioner:

- Indikering av fel i larmdonsområde, SS-EN 54-16 punkt 8.4
- Utrymningsmikrofon, SS-EN 54-16 punkt 12

Centralutrustning kan även utföras med följande optioner:

- Utgång till larmdon, SS-EN 54-16 punkt 7.8

Manöverdel, i CU eller i separat manövertablå, avsedd att betjänas av insatspersonal (se avsnitt 6.5.2) ska vara försedd med lås för brandkårsnyckel som uppfyller kraven i SS 3654. Manöver av brandkårsnyckel ska ge behörighet 2 enligt SS-EN 54-16 punkt A.2.2.

*Kommentar:*

*Behörighet med brandkårsnyckel kan ur underhållssynpunkt vara fördelaktigt att nyttja även för övriga delar av centralutrustningen.*

Signeringar/texter på manöverdelar avsedda för insatspersonal ska vara på svenska samt uppfylla kraven på utförande i SS-EN 54-16 punkt 13.3.4. Används symboler ska förklaring finnas på svenska på eller invid manöverdelarna.

Övriga signeringar/texter ska var på svenska eller engelska.