

# Revideringsblad 2019 – SBF 502:1

## Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 502:1 och gäller från 2019-01-01.

### 6.2 System

#### 6.2.2 Indelning i kretsar

6.2.2.2 En krets ska vara utförd så att ett (1) fel i en signalväg inte kan orsaka bortfall av mer än 32 larmdon.

### 6.4 Larmsignalering

#### 6.4.3 Högtalare för talat meddelande

6.4.3.7 Ljudtrycksnivån för akustiksignalen och meddelandet ska vara minst  $15 \text{ dB } L_{AeqT}$  över omgivande normal bakgrundsnivå där T är varaktigheten av signalen.

- Ljudtrycksnivån ska inte överstiga  $115 \text{ dB } L_{AF,max}$  vid öronhöjd
- Ljudtrycksnivån bör vara minst  $70 \text{ dB } L_{AeqT}$