

Revideringsblad 2023 – SBF 500:4

Regler för gasläcksystem

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 500:4 och gäller från 2023-01-01. Revideringar/tillägg är markerade med ett streck i marginalen.

8.3 Intyg och dokumentation

Ny punkt 8.3.2 i) med krav på att det vid anläggningen ska finnas en skylt med uppgift om anläggningsskötare.

8.3.2 Följande dokumentation ska finnas i dokumentskåp i anslutning till KFA:

- a) Anläggarintyg med omfattning enligt Bilaga 500-01.
- b) Dokument SS-EN 15004 Bilaga A punkt m).
- c) Säkerhetsdatablad.
- d) Anvisningar för skötsel och underhåll.
- e) Kontrolljournal.
- f) Förteckning och beskrivning över inkopplade larm och styrningar.
- g) Anläggarintyg för automatisk brandlarmanläggning som aktiverar gasläcksystem i enlighet med SBF 110.
- h) Serviceritning enligt 6.4.4.5.
- i) Skylt med uppgift om anläggningsskötare med mera enligt Bilaga 500-05.

(tillkommande krav som inte omnämns i SS-EN 15004)

Bilaga 500-02 Besiktningsintyg (normativ)

Kompletteras med ny punkt om att namn på anläggningsskötare ska anges på besiktningsintyget.

2 Omfattning

Besiktningsintyget ska innehålla uppgift om följande:

- Ägarens namn, adress och anläggningens belägenhet, i förekommande fall även för användaren
- Namn på anläggningsskötare
- Benämning på och belägenheten av det skyddade objektet
- Volym på skyddat objekt
- Verksamhet i det skyddade objektet
- Typ av släckmedel
- Minsta designkoncentration och beräknad koncentration
- Personsäkerhetsanordningar – fördröjningstid, blockeringsventil
- Referens till anläggarintyg för brandlarm (om tillämpligt)
- Larmöverföring – larmsändare, överföringssystem, larmcentral (om tillämpligt)
- Datum för tryckprovning av rörsystem
- Datum för täthetsprov av skyddat objekt
- Uppgift om utökningar och ändringar de senaste fem åren samt hänvisning till senaste anläggarintyget
- Uppgift om medgivna avsteg för anläggningen (i förekommande fall)
- Uppgift om vilka funktionsprov av anläggningen som utförts vid besiktningen

- Senaste återkommande kontroll av släckmedelsbehållare (i förekommande fall)
- Namn på anläggarfirma
- Referens till anläggarintyget
- Datum för besiktningen
- Underskrift av besiktningsmannen samt övriga uppgifter som underlättar förståelsen och bedömningen av det installerade systemet

Bilaga 500-05 Utformning skylt (normativ)

Ny bilaga SBF 500-05 med krav på utformning av skylt för anläggningsskötare.

1 Allmänt

Skylt med följande uppgifter ska finnas.

- Utsedda anläggningsskötare med telefonnummer
- Anläggarfirman och/eller servicefirma med telefonnummer
- Om tillämpligt, uppgifter om larmmottagare/larmcentral med telefonnummer och anläggnings-id.

Skylten ska vara av varaktigt utförande och placerad väl synligt i anslutning till KFA eller skåp för dokumentation enligt 6.4.4.5. Skylten kan även placeras bakom lucka/dörr till KFA eller i skåp för dokumentation, men den ska då vara fast monterad på en plats som är väl synlig när lucka/dörr öppnas.

Anläggarfirmans eller servicefirmas firmalogotyp, annan relevant information, får vara med på skylten men får inte dominera eller störa textinnehållet.

Anläggningsskötare	Telefonnummer
Anläggningsskötare	Telefonnummer
Anläggarfirma	Telefonnummer
Servicefirma	Telefonnummer
Larmmottagare/Larmcentral	Telefonnummer
Anläggnings-id hos larmmottagare/larmcentral	