

## **Svarsfil till remiss förslag till ändring av Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, dnr: 383/2017**

Svar mailas till [remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

**Datum**

2017-04-06

**Remisslämnare**

Brandskyddsföreningen Sverige

Organisation

Brandskyddsföreningen Sverige

Kontaktperson

Anders Bergqvist, Ville Bexander

E-postadress

Ville.bexander@brandskyddsforeningen.se

Adress

Box 472 44, 100 74 Stockholm

**Remissvar**

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

Allmänt råd §	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
Till 6 kap. 5 §		<p>Brandspridning i fasader kan orsaka omfattande skador på byggnader och människor. Brandskyddsföreningen ser därför positivt på anmälningsplikt för ändring i fasader.</p> <p>Dock ser vi en risk med formuleringen ”byte av fasadmaterial”. Fasadmaterial kan ses som den yttersta beklädnaden på fasader. Om det yttersta beklädnadsmaterialet inte byts eller ändras så kan det ses som att anmälan inte krävs. Ändå kan tex isoleringsmaterialet i ytterväggen bytas. Detta kan leda till att ytterväggens brandskydd försämras.</p>	<p>Förslag till ny formulering: – Byte av material i yttervägg på byggnader med fler än två våningsplan.</p>



# Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,  
byggande och boende


Vid behov, infoga ytterligare rader ovan