

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum

2019-06-25

Remisslämnare

Brandskyddsföreningen Sverige

Organisation

Brandskyddsföreningen Sverige

Kontaktperson

Ville Bexander

E-postadress

Ville.bexander@brandskyddsforeningen.se

Adress

Box 472 44, 100 74 Stockholm

Remissvar

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

Föreskrift § Allm råd	Konsekvensutredning (sida)	Promemoria (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
4 kap 38 §	52-53		<p>I konsekvensutredningen sägs att det tidigare allmänna rådet angav när högsta nivåer på störningar kunde regleras. Detta följer dock av lag, varför det tas bort i föreskriften.</p> <p>Det framkommer inte vilken lag som menas. Nivån för olycksrisk finns inte reglerad i någon lag.</p>	Behåll tidigare formulering från allmänt råd.
5 kap 14 §	68-69		Det saknas allmänt råd om exempel på lagar som kan vara aktuella.	Inför ett allmänt råd om vilka lagar som kan vara aktuella. Till exempel lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
		4	Tillgängliggörande av nationella planbestämmelser kan medföra risker. Samhällsviktiga verksamheter och potentiellt riskfyllda verksamheter kan då lättare identifieras av personer, organisationer och nationer med avsikt att genomföra brott, sabotage, terrorism och andra antagonistiska handlingar.	Boverket bör föra en dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i dessa frågor.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan



Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende