

## **Svarsfil extra remiss: förslag på ändringar i EKS, kap. 1.1.2 – Tillämpning av SS-EN 1991-1-2 – Termisk och mekanisk verkan av brand, dnr 2740/2017**

Svar mailas till [remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

**Datum**

2018-06-26

**Remisslämnare**

Anders Bergqvist

Organisation

Brandskyddsföreningen Sverige

Kontaktperson

Ville Bexander

E-postadress

Ville.bexander@brandskyddsforeningen.se

Adress

Box 472 44, 100 74 Stockholm

**Remissvar**

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

Var noga med att ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Avdelning	Kapitel	§	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
	<b>Kap. 1.1.2</b>	2b	Val av brandsäkerhetsklass i Br0 byggnader saknar allmänna råd. Allmänna råd anger nivån för föreskriftens. Detta kan leda till stor tolkningsfrihet vid projektering vilket kan leda till osäkerhet bland byggherrar, stomleverantörer och vid räddningsinsatser.	Inför allmänna råd till förskrift 2b.
	<b>Kap. 1.1.2</b>	6	Tabell C-7 och C-7a: Uppdelningen av brandsäkerhetsklass i två olika tabeller upplevs förvirrande. Samma brandsäkerhetsklass kan därmed dimensioneras med olika bärförmåga beroende på byggnadsklass. Detta kan medföra osäkerheter vid räddningsinsatser.	Inför fler brandsäkerhetsklasser i tabell C-7 istället (1-7).
	<b>Kap. 1.1.2</b>	6	Säkerställs skydd mot byggnadskollaps om tabell C-7a följs även för brännbara konstruktioner?	Boverket bör redovisa beräkningar för valda brandtekniska klasser.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan